

給水工事検査結果表

申請者 _____ 指定工事店 _____
 装置場所 中川村 _____ (_____ 地区) 主任技術者 _____ 印
 検査人 _____ 印

指 定 工 事 店			検査年月日 令和 年 月 日			
点 検 項 目		工 事 店	点 検 項 目		工 事 店	
承 護 防 護 管 継 手 類 水 栓 類 メ ー タ ー 止 水 栓	1	土地所有者の承諾はあるか	不 凍 栓 既 設 管 ・ そ の 他 竣 工 図 そ の 他	29	水抜栓・不凍栓の下に砂利が入っているか	
	2	家屋所有者の承諾はあるか		30	横引管の勾配は適当か	
	3	既設管所有者の分岐承諾はあるか		31	給水装置全体の防寒対策は良いか	
	4	道路占用・使用通行止等の手続きはあるか		32		
	5			33	既設管は水圧に充分耐えられるか	
	6	埋設深度は適切か		34	受水槽の汚染、オーバーフローとの関係は良いか	
	7	防寒等防護工事はされているか		35	受水槽等の逆流防止は良いか	
	8	管の保護は適切か		36	死水の恐れはないか	
	9	石積法面より凍結深度(32cm)の1.5倍離れているか		37	配管形態は適当か	
	10			38	配管は壁から15cm以内か、ユニオン等は	
	11	HIVPは指定品種で水協検査品を使用しているか		39		
	12	ライニング鋼管で水協検査品を使用しているか		40	配管位置は竣工図どおりか	
	13	継手類は規格品で水協検査品を使用しているか		41	メーター、止水栓の位置は竣工図どおりか	
	14	ねじ切り箇所のコア又は防錆剤は良いか		42	管種、管経は竣工図どおりか	
	15			43		
16	水栓類は指定規格品を使用したか	44	路面復旧は良いか			
17	水栓の選定は適当か	45	水圧、水の出は良いか			
18	特殊器具の承認を受けたか	46	ウォーターハンマーは起こらないか			
19	特殊器具への接続は適当か	47	水道の使用方法(凍結防止等)を説明したか			
20	ボールタップの性能は良いか	48	クロスコネクションがないか			
21		49	井戸、ポンプに連結していないか			
22	メーターの位置は良いか	50	水圧は静水圧でどれくらいか (_____ MPa)			
23	メーターボックスの据付(高低)は適当か	51				
24	検針し易いか	52				
25	メーターに汚水の流入及び汚染の恐れはないか	53				
26	メーターは水平に正方向についているか	54				
27	止水栓、バルブの位置は良いか	55				
28		56				
備 考						

※ 工事店は、点検項目に該当する番号を○で囲み検査して(良)は印をする。