

## 設計図書等に関する質問・回答

(令和6年4月30日更新)

工事名		令和6年度 中川村歴史民俗資料館新築改修工事	
番号	質問事項	回 答	
1	「02 金抜き設計書」について、Excelデータでの提供は可能か。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelデータをホームページに掲載する。</li> </ul>	
2	金抜内訳書 直接仮設工事 垂直シート養生 防煙シート とあるが、メッシュシート（防災）で良いか。また、枠組本足場幅1200とあるが、くさび式緊結足場作業床1200確保で良いか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 音の問題もあるため基本は防煙シートとする。</li> <li>• 基本は枠組本足場幅1200とする。</li> </ul>	
3	設計図A-01 特記仕様書 化学物質の濃度測定とあるが、金抜内訳書の共通仮設に含まれているか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 共通仮設に含まれる。</li> </ul>	
4	設計図A-23, 24, 26, 27, 55等に、カッター入れ鉄筋残しとあるが、どういったことか分からないので、説明願う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 既存土間をカットする際に既存の鉄筋を残しておいて新設部分の鉄筋と重ね一体性を持たせる施工をお願いしたい。</li> </ul>	
5	設計図A-13仕上げ表 床石こう系セルフレベルリングとあるが、セメント系は不可か。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• セメント系でも可とする。</li> </ul>	
6	設計図A-14既存改修、外壁打継目地開口廻りシーリング打替えとあるが、内訳書P41には撤去数量がない。増打で良いか。また 打継、取合目地で428.4mのヶ所を指示願う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 撤去数量は内訳書P41の308.6mとなる（資料館解体工事P86に記載）</li> <li>• 打継ぎ1Fの外周2Fの外周北側庇廻りで162.2mとする。</li> </ul>	
7	既存資料館の外壁 北面・西面に、《アートシート時代絵巻》が掲げられているが、外壁改修時には取外すが、再取付か。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 再取付はない。</li> </ul>	
8	設計図A-31, 46 特別展示室の展示ケース1, 2のハンガー金物の引込部分が入隅で干渉すると思うが、どのようにお考えか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同時に開閉することは想定していない。十字部分のスムーズな軌道を確保することとする。</li> </ul>	