

工事 番号		所 長		課 長		係 長		審 査 者		設 計 者	
令和 7 年度 送水管布設工事(中通) 実施設計書											
設 計 大 要				施 工 方 法							
送水管布設工事 HPPE φ 100 L=103.0m φ 75 L= 1.5m 水管橋添架工 HPPE保温管 φ 100 L=26.945m 電動弁室設置工事 2号マンホール 1室 排泥管布設工事 HPPE φ 50 L= 0.8m HIVP φ 50 L= 3.1m				施 工 期 間							
				起工予定年月日							
				竣工予定年月日							
				契約保証方法							
				別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。							

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	送水管布設工事 HPPE φ 100 L=103.0m φ 75 L=1.5m										
			1		式						
	管材費										
			1		式						
	資材費										
			1		式						
	労務費										
			1		式						
	土工費										
			1		式						
2	水管橋添架工 HPPE φ 100 L=26.9m										
			1		式						
	管材費										
			1		式						
	資材費										
			1		式						
	労務費										
			1		式						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	電動弁室設置工事 2号マンホール 1室										
			1		式						
	電動弁室 資材費										
			1		式						
	電動弁室 労務費										
			1		式						
	電動弁室 土工費										
			1		式						
	排泥管布設工事 HPPE φ50 L=0.8m HIVP φ50 L=3.1m										
			1		式						
	管材費										
			1		式						
	資材費										
			1		式						
	労務費										
			1		式						
	土工費										
			1		式						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費										
		1		式						
技術管理費										
		1		式						
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要										[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業
				日						
共通仮設費率計算額										
		1		式						
共通仮設費計										
		1		式						
純工事費										
		1		式						
現場管理費										
		1		式						
工事原価										
		1		式						
一般管理費等										
		1		式						

本工事費

(工事費内訳書)

[illegible]

工 種 明 細 表

1 号表
1 式

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P291 : 関東地区;積算資料]
	19	本			
EFソケット φ100 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P292 : 関東地区;積算資料]
	4	個			
EFソケット φ100 水道配水用ポリエチレン管(JW)					[建設物価R07. 03. P292 : 関東地区;積算資料]
	1	個			
EF片受ベンド45° φ100 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P291 : 関東地区;積算資料]
	9	個			
EF片受ベンド45° φ75 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P291 : 関東地区;積算資料]
	2	個			
EF片受ベンド22° 1/2 φ100 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P291 : 関東地区;積算資料]
	2	個			
EF片受ベンド11° 1/4 φ100 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P291 : 関東地区;積算資料]
	3	個			
EF両受チーズ φ100×100 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P292 : 関東地区;積算資料]
	2	個			
EF両受チーズ φ100×50 水道配水用ポリエチレン管(AW)					[建設物価R07. 03. P292 : 関東地区;積算資料]
	1	個			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受レデューサ φ100×75 水道配水用ポリエチレン管						[WEB建設R07. 03：関東地区;積算資料R07. 03]
		1	個			
水道配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ(片側EF受口) 呼び径75mm GF						[建設物価R07. 07. P292：関東地区, 積算資料]
		1	個			
JW×AW変換継手 φ100						
		1	個			
PVジョイント φ100 AW×VP						
		2	個			
ソフトシール仕切弁 φ100 PE管用両受 AW 台付						
		3	基			
不断水分岐(バルブ付) φ75×75 HIVP用						[R07. 04]
		1	組			
フランジ接合材 φ75 7.5k SUS B.N.P GF						
		1	組			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁表函 KLKH-52EK THP4座台共						
		4	組			
管明示テープ 天端 幅30mm						
		103.8	m			
埋設標識シート ホ°リエチレンクロス タブ°ル 青 幅75mm						
		103.8	m			
識別マーカ―						
		17	個			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

3 号表
1 式

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径100mm					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実)
	102.6	m			
ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径75mm					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実)
	1.2	m			
ポリエチレン管切断 呼び径100mm					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実)
	14	口			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径100mm 2口継手					[R7改定資料 + R6水道施設整備費に係る歩掛
	8	箇所			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径100mm 1口継手					[R7改定資料 + R6水道施設整備費に係る歩掛
	34	口			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径75mm 1口継手					[R7改定資料 + R6水道施設整備費に係る歩掛
	3	口			
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付 管径100mm					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実)
	8	口			
鋳鉄管メカニカル継手工 据付 100mm 施工条件の補正:無し					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実)
	2	口			
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 撤去(再使用有) 管径100mm					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実)
	1	口			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm						[R7改定資料 + R6水道施設整備費に係る歩掛表]
		1	口			
仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型)人力 仕切弁 設置 呼び径 100mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費)]
		3	基			
不断水分岐(簡易バルブ付) φ75×75 HIVP用(施工費)						[R07.04]
		1	組			
ねじ式弁筐設置 A・B形(2号) 底版使用						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費)]
		4	箇所			
管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工) φ100 4箇所/本 天端明示無						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費)]
		103.8	m			
管明示シート工						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費)]
		103.8	m			
識別マーカ―設置工						
		18	箇所			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(木矢板たて込み) H=1.80m W=1.00m						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		2.8	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下						[R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
		391	m			
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		123	m2			
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		74	m3			
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 砂						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		20	m3			
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 発生土						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		32	m3			
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚14cm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		57	m2			
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m以上 全仕上り厚14cm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		3	m2			
路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚14cm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算入率10%)]
		57	m2			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m以上 全仕上り厚14cm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		3	m2			
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		64	m2			
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道 厚40mm 再生密粒As 密粒度(20F)[再生 材混入率50%以						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		97	m2			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコ ン(20F) プライムコートPK-3						[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2]
		27	m2			
発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3 10km 土砂 良好 DID無						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		42	m3			
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 3km以下 As塊 良好 DID無						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		5	m3			
南信クリーンアセス 上伊那郡中川村 AS掘削廃材 50cm角						[R07.04]
		5	m3			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリ保温2曲管 φ 100×300L×45° ×764L×45° ×190L						
		1	本			
ポリ保温短管 φ 100×1496L						
		1	本			
ポリ保温直管 φ 100×5000L						
		1	本			
ポリ保温1FT字管 φ 100×5114L× φ 75×200H						
		1	本			
ポリ保温短管 φ 100×2893L						
		1	本			
ポリ保温直管 φ 100×5680L (1850+2000+1830) 曲げ加工						
		1	本			
ポリ保温2曲管 φ 100×780L×22 1/2° ×519L×22 1/2° ×250L						
		1	本			
ポリ保温2曲管 φ 100×140L×22 1/2° ×2718L×22 1/2° ×1140L						
		1	本			
空気弁 φ 25 保温カバー付						
		1	基			

[illegible]

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護カバー(SUS304) 200A×1500L ボルト・ナット含む						
		1	組			
支持金具 SS400 溶融亜鉛メッキ仕上げ						
		18	組			
歩行防止柵 200A用						
		2	組			
ふっ素樹脂塗料(上塗り) 4kgセット						
		1	セット			
管明示テープ 天端 幅30mm						
		1.4	m			
埋設標識シート ポリエチレンクロス ダブル 青 幅75mm						
		1.4	m			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費						
		1	式			
荷卸工						
		1	式			
添架管架設工 200A						
		1	式			
添架支持金具据付工 200A						
		18	箇所			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径100mm 1口継手						[R7改定資料 + R6水道施設整備費に係る歩掛
		7	口			
現地接合部保温工 労務費・保温材・ジョイントコート材料費含む						
		7	箇所			
現地接合部塗装工 ふっ素樹脂塗料						
		7	箇所			
空気弁設置工 φ25 保温カバー設置費含む						
		1	箇所			
ステンレス製保護カバー設置工 200A×1500L						
		1	箇所			

工 種 明 細 表

7 号表
1 式

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PPジョイント設置工 φ 100					
		1	箇所			
	仮設吊足場(設置・撤去) 20.5m×0.9m幅					
		1	式			
	コア穿孔工 φ 300×500L					
		1	箇所			
	管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工) φ 100 4箇所/本 天端明示無					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業第
		1.4	m			
	管明示シート工					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業第
		1.4	m			
	計					
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2号マンホール 底版 有効高 150 外径1450					[建設物価R07. 03. P319：長野]
		1	個			
	2号マンホール く体ブロック 内径1200mm有効高1200mm					[建設物価R07. 03. P319：長野]
		1	個			
	2号マンホール 斜壁 上径600下径1200高300					[建設物価R07. 03. P319：長野]
		1	個			
	マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm					[建設物価R07. 03. P320：長野;積算資料R07.]
		1	個			
	マンホール 調整金具 調整高45mmまで					[建設物価R07. 03. P320：長野]
		1	組			
	マンホール 鋳鉄蓋 T-25 径600					[建設物価R07. 03. P324：関東地区;積算資料]
		1	個			
	計					
		1	式			
	1式当り					

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	組立マンホール設置工[手間のみ] 2号(内径1200mm) 深さ4m以下					[土木コストR07. 07. P267 : 長野県, 土木施単R07
		1	箇所			
	計					
		1	式			
	1式当り					

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土留工(木矢板たて込み)					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定用)]
		3	m			
	土留工(木矢板たて込み)					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定用)]
		2.5	m			
	バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定用)]
		8	m2			
	管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定用)]
		15	m3			
	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン40~0					[R6黄本P1070 / R6赤本PⅡ-2-②-2]
		2	m2			
	左官工事 床 防水モルタル塗り金ごて仕上げ 【材工共】 コンクリート下地 厚30mm					[建築コストR07.07.P292：東京都23区,建築費算定用]
		1	m2			
	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生 コンクリート小型車割増無 一般養生 現場 内小運搬有り					[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]
		0.3	m3			
	型枠 一般型枠 小型構造物					[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]
		3	m2			
	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 砂					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定用)]
		1	m3			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 発生土					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
	9	m3			
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m以上 全仕上り厚14cm					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
	7	m2			
路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m以上 全仕上り厚14cm					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
	7	m2			
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコ ン(20F) プライムコートPK-3					[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2]
	7	m2			
発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3 10km 土砂 良好 DID無					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
	6	m3			
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 3km以下 As塊 良好 DID無					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
	1	m3			
南信クリーンアセス 上伊那郡中川村 AS掘削廃材 50cm角					[R07.04]
	1	m3			
計					
	1	式			
1式当り					

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 (直管) 呼び径50mm 外径63mm 厚5.8mm 長5m						[建設物価R07. 07. P291 : 関東地区, 積算資料]
		1	本			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管) 50 60×4						[建設物価R07. 07. P690 : 関東地区, 積算資料]
		1	本			
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット (両受) 呼び径50mm						[建設物価R07. 07. P292 : 関東地区, 積算資料]
		1	個			
ソフトシール仕切弁 φ50 PE管用両受 AW 台付						
		1	基			
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 エルボ 呼び径50mm						[建設物価R07. 07. P692 : 全国 (北海道・沖縄)
		4	個			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁表函 浅埋対応 KNGH-52EK THP4座台共						
		1	組			
管明示テープ 天端 幅30mm						
		3.6	m			
埋設標識シート ポリエチレンクロス タブプル 青 幅75mm						
		3.6	m			
識別マーカ―						
		1	個			
計						
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径50mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		0.7	m			
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		1	口			
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径50mm 2口継手						[R7改定資料 + R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		1	箇所			
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付 管径50mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		1	口			
鋳鉄管メカニカル継手工 据付 75mm以下 施工条件の補正:無し						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		1	口			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		3.1	m			
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		4	口			
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径50mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		8	口			
仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型) 人力 仕切弁 設置 呼び径 50mm						[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費率表)]
		1	基			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ねじ式弁篋設置 A・B形(2号) 底版使用					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		1	箇所			
	管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工) φ100 4箇所/本 天端明示無					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		3.6	m			
	管明示シート工					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実
		3.6	m			
	識別マーカー設置工					
		1	箇所			
	計					
		1	式			

工 種 明 細 表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定率表)]
	2	m3			
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 砂					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定率表)]
	1	m3			
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 発生土					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定率表)]
	1	m3			
発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3 10km 土砂 良好 DID無					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業費算定率表)]
	1	m3			
計					
	1	式			

工 種 明 細 表

1 式

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要					[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業第
			日			
	計					
		1	式			

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径100mm

28/95

施工内訳表

1 号表

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径75mm

施工内訳表

2 号表

29/95

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管切断
呼び径100mm

施工内訳表

3 号表

30/95

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径100mm 2口継手

31/95

施工内訳表

4 号表

1 箇所 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径100mm 1口継手

32/95

施工内訳表

5 号表

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径75mm 1口継手

33/95

施工内訳表

6 号表

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)据付
管径100mm

34/95

施 工 内 訳 表

7 号表

1 口 当り

[illegible]

100mm 施工条件の補正:無し

施工内訳表

8 号表

35/95

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)撤去(再使
管径100mm

36/95

施工内訳表

9 号表

1 口 当り

[illegible]

フランジ継手 据付
 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

施工内訳表

10 号表

37/95

1 口 当り

[illegible]

仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型)人力
仕切弁 設置 呼び径 100mm

38/95

施 工 内 訳 表

11 号表

1 基 当り

[illegible]

ねじ式弁筐設置
A・B形(2号) 底版使用

39/95

施工内訳表

12 号表

1 箇所 当り

[illegible]

管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)
φ100 4箇所/本 天端明示無

施 工 内 訳 表

13 号表

40/95

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

土留工(木矢板たて込み)
H=1.80m W=1.00m

施工内訳表

16 号表

43/95

100 m 当り

[illegible]

木矢板たて込み工
長さ1.8m厚さ3.0cm 5回使用

施 工 内 訳 表

44/95
17 号表
100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松矢板(県産材) 厚3~4.5cm 長2m 幅12cm	10.8	m3			[R07.04]
土木一般世話役		人			[R7.3]
型わく工		人			[R7.3]
普通作業員		人			[R7.3]
普通作業員		人			[R7.3]
諸雑費(まるめ)	1	式			
計	1	式			
1m当り					

木製支保工 設置・撤去
深2.0m未満・腹起15cm W900~1050mm

施工内訳表

18 号表

100 m 当り

45/95

[illegible]

バックハウ舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

施 工 内 訳 表

20 号表

100 m2 当り

46/95

[illegible]

バックハウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

21 号表

47/95

1 時間 当り

[illegible]

管路掘削バックホウ掘削積込
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

22 号表

48/95

100 m3 当り

[illegible]

タンパ及びランマ(賃料)
;質量60~80kg

49/95

施工内訳表

24 号表

1 目 当 り

[illegible]

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 発生土

施工内訳表

25 号表

50/95

100 m3 当り

[illegible]

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚14cm

施工内訳表

26 号表

51/95

100 m2 当り

[illegible]

タンパ及びランマ(賃料)
;質量60~80kg

施工内訳表

27 号表

52/95

1 目 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)
排ガス1・2・3次;質量3~4t(超低騒音型含む)

施工内訳表

29 号表

53/95

1 目 当り

[illegible]

路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚14cm

施工内訳表

30 号表

100 m2 当り

54/95

[illegible]

路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m以上 全仕上り厚14cm

施工内訳表

31 号表

55/95

100 m2 当り

[illegible]

不陸整正 敷均・締固 1層
施工幅 1.8m未満

施 工 内 訳 表

32 号表

56/95

100 m2 当り

[illegible]

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層
車道 厚40mm 再生密粒As 密粒度(20F) [再生材混入

施 工 内 訳 表

57/95
33 号表
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R7. 3]
特殊作業員		人			[R7. 3]
普通作業員		人			[R7. 3]
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材混入率50%以下]	10. 058	t			[R07. 04]
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			[建設物価R07. 03. P219：長野;積算資料R07. 03. P3]
振動ローラ ハンドガイド式・質量0. 5~0. 6t		日			[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg		日			[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必
諸雑費(率+まるめ)		%			
計	1	式			
1m2当り					

振動ローラ
ハンドガイド式・質量0.5~0.6t

施 工 内 訳 表

34 号表

58/95

1 目 当り

[illegible]

振動コンパクト
前進型・質量40~60kg

施 工 内 訳 表

35 号表

59/95

1 目 当り

[illegible]

発生土処分工 ダンプ2t BH0.28m3
10km 土砂 良好 DID無

施工内訳表

37 号表

60/95

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

施 工 内 訳 表

38 号表

61/95

1 目 当り

[illegible]

発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3
3km以下 As塊 良好 DID無

施 工 内 訳 表

39 号表

62/95

10 m3 当り

[illegible]

土留工(木矢板たて込み)

63/95

施 工 内 訳 表

40 号表

100 m 当り

[illegible]

木矢板たて込み工
長さ2.1m厚さ4.5cm 5回使用

施 工 内 訳 表

64/95
41 号表
100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松矢板(県産材) 厚3~4.5cm 長3m 幅15cm	18.9	m3			[R07.04]
土木一般世話役		人			[R7.3]
型わく工		人			[R7.3]
普通作業員		人			[R7.3]
普通作業員		人			[R7.3]
諸雑費(まるめ)	1	式			
計	1	式			
1m当り					

木製支保工 設置・撤去
深2.0m以上・腹起15cm W2050~3050mm

施工内訳表

42 号表

100 m 当り

65/95

[illegible]

土留工(木矢板たて込み)

66/95

施工内訳表

43 号表

100 m 当り

[illegible]

バックハウ舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

施工内訳表

44 号表

67/95

100 m2 当り

[illegible]

バックハウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

45 号表

68/95

1 時間 当り

[illegible]

管路掘削バックホウ掘削積込
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

施工内訳表

46 号表

69/95

100 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			[R7.3]
普通作業員		人			[R7.3]
砂 クッション用	126	m3			[建設物価R07.07.P129：東京都17区（骨材）]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			[R6黄本P5 / R6赤本P I -6]
タンパ及びランマ(賃料) ;質量60~80kg		日			[R6水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必用費)]
諸雑費(まるめ)	1	式			
計	1	式			
1m3当り					

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 発生土

施工内訳表

51 号表

71/95

100 m3 当り

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径50mm

施工内訳表

52 号表

72/95

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管切断
呼び径50mm

施工内訳表

53 号表

73/95

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径50mm 2口継手

74/95

施工内訳表

54 号表

1 箇所 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)据付
管径50mm

施工内訳表

55 号表

75/95

1 口 当り

[illegible]

75mm以下 施工条件の補正:無し

施工内訳表

56 号表

76/95

1 口 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径50mm

施工内訳表

57 号表

77/95

10 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管切断
呼び径50mm

施工内訳表

58 号表

78/95

1 口 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付
呼び径50mm

施工内訳表

59 号表

79/95

2 口 当り

[illegible]

仕切弁 バタフライ弁設置(縦・横型)人力
仕切弁 設置 呼び径 50mm

施工内訳表

60 号表

80/95

1 基 当り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

施工内訳表

62 号表

81/95

1 目 当り

[illegible]

通水試験工
既設管と連絡して給水車が不要

施 工 内 訳 表

63 号表

82/95

1 目 当 り

[illegible]

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層
施工幅1.8m以上 全仕上り厚14cm

施 工 内 訳 表

64 号表

83/95

100 m2 当り

[illegible]

18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

1 m3 当り

施工内訳表

[illegible]

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(20F) 小型車割増無

85/95

施 工 内 訳 表

1 t 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0019 号表

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K	15.42%					
コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ ブレード径56cm	K1 10.49%	供用日		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・ 切削深20cm級 ブレード径56cm		
R	57.13%					
特殊作業員	R1 19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	R2 10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	R3 8.73%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0019 号表

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z	27.45%					
コンクリートカッタブレード 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	Z1 23.29%	枚		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
ガソリン ;レギュラー スタンド	Z2 2.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
		式				
1m当り						

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K	1. 61%					
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料 ;舗装幅1. 4~3m	K1	1. 03%	日	[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1・2・3次;質量3~4t(超低騒音型含む)	K2	0. 21%	日	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
タイヤローラ賃料 排ガス1・2次 質量3~4t	K3	0. 19%	日	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t		
R	13. 99%					
普通作業員	R1	4. 75%	人	普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0036 号表

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手(特殊) R2	3. 30%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員 R3	3. 18%	人		特殊作業員		
土木一般世話役 R4	1. 15%	人		土木一般世話役		
Z	84. 40%					
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20F) 小型車割増無 Z1	77. 40%	t		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z2	6. 70%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0036 号表

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(20F) プライムコートPK-3

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー・パトロール給油	Z3 0. 27%	L		軽油 パトロール給油		
		式				
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0047 号表

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40~0
機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m2 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
K	4.99%					
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス1・2・3次・超低騒音・~2014 山積 0.8m3	K1 4.96%	日		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3 (平積0.6m3)		
R	69.17%					
普通作業員	R1 33.14%	人		普通作業員		
特殊作業員	R2 14.04%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	R3 13.23%	人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0047 号表

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン40~0
機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m2 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役 R4	8.28%	人		土木一般世話役		
Z	25.84%					
再生クラッシャーラン 40mm以下 Z1	21.33%	m3		再生クラッシャーラン		
軽油 小型ローリー・パトロール給油 Z2	4.48%	L		軽油 パトロール給油		
		式				
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0048 号表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

1

m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R	47.07%					
普通作業員 R1	29.15%	人		普通作業員		
土木一般世話役 R2	8.50%	人		土木一般世話役		
特殊作業員 R3	7.20%	人		特殊作業員		
Z	52.93%					
生コンクリート Z1 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	52.93%	m3		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

コンクリート

1 m3

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位 式	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
1m3当り						

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0049 号表

型枠
一般型枠 小型構造物
機械構成比：
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m2 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
R	100.00%					
型わく工 R1	43.77%	人		型枠工		
普通作業員 R2	31.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役 R3	11.92%	人		土木一般世話役		
		式				
1m2当り						