浄水水質検査結果表（省略不可項目検査）

水質の詳しい検査は「上伊那広域水道用水企業団」（箕輪町）に委託して、定期的に検査しています。
実施した検査項目の結果をお知らせします。

令和８年11月４日（水）実施

検査項目	基準値・単位	中川村上水道				
配水系		沢入配水系	中通配水系	牧ヶ原配水系	針ヶ平配水系	田島配水系
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	（－℃）	12.0	12.0	13.0	9.0	11.0
水温	（－℃）	16.0	19.0	15.0	14.5	14.5
一般細菌	100 個/mL	0	0	1	0	0
大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200 mg/L	3.0	3.5	2.7	3.5	1.7
有機物（TOC）	3 mg/L	0.3	0.1	0.1	0.2	<0.1
色度	5 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
pH値	5.8～8.6	6.9	6.5	6.9	6.9	6.8
臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味
シアン	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 mg/L	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06 mg/L	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09 mg/L	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02 mg/L	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L	－	－	－	－	－
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L	－	－	－	－	－
水銀	0.0005 mg/L	－	－	－	－	－
カドミウム	0.003 mg/L	－	－	－	－	－
セレン	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
鉛	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
ヒ素	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
六価クロム	0.02 mg/L	－	－	－	－	－
ホウ素	1 mg/L	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	－	－	－	－	－
フッ素	0.8 mg/L	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 mg/L	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 mg/L	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 mg/L	－	－	－	－	－
亜鉛	1 mg/L	－	－	－	－	－
アルミニウム	0.2 mg/L	－	－	－	－	－
鉄	0.3 mg/L	－	－	－	－	－
銅	1 mg/L	－	－	－	－	－
ナトリウム	200 mg/L	－	－	－	－	－
マンガン	0.05 mg/L	－	－	－	－	－
硬度（ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ）	300 mg/L	－	－	－	－	－
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L	－	－	－	－	－
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 mg/L	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 mg/L	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L	－	－	－	－	－
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L	－	－	－	－	－
残留塩素-現地	（－mg/L）	0.25	0.15	0.25	0.25	0.25
残留塩素(協議会測定)	（－mg/L）	0.24	0.21	0.25	0.27	0.25